

Отчет о выполнении предписания об устранении
нарушений требований пожарной безопасности
№131/1/1 от 13.03.2020г.
(здание второго корпуса, по адресу пр.Свердловский, д. 69)
на 01.09.2020г.

№	Вид нарушений требований ПБ с указанием мероприятия по его устранению	Отметка о выполнении	Источник финансирования
1	Отделка стен спальни группы №1 выполнена декоративно отделочным материалом класса пожарной опасности более чем КМ2 (бумажными обоями)	Выполнено	внебюджет
2	Наружная лестница, находящаяся от уровня тротуара более 0,45м при входе в здание не имеет ограждения	Выполнено	внебюджет
3	Предусматриваемый в составе объекта класса Ф1.1 пищеблок не выделен противопожарной перегородкой 1-го типа	Отменен, выполнение не требуется	-

Заведующий
МАДОУ «ДС №52 г. Челябинска»



К.В.Запорожец