

Отчет о выполнении предписания об устранении
нарушений требований пожарной безопасности
№133/1/1 от 13.03.2020г.
(здание первого корпуса, по адресу ул. Красная, д.44)
на 01.09.2020г.

№	Вид нарушений требований ПБ с указанием мероприятия по его устранению	Отметка о выполнении	Источник финансирования
1 - 8	Настенные речевые оповещатели расположенные в музыкальном зале, коридоре медицинского блока, в группах №11, 10, 5, 6, 7, 8, находятся на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя	Выполнено	В рамках договора обслуживания АПС с ООО «Корвел»
9	На объекте защиты технические помещения, расположенные в подвале используются для хранения оборудования, мебели и других предметов	Выполнено	внебюджет
10	Отделка стен кабинета заместителя заведующего по АХР выполнена декоративно отделочным материалом класса пожарной опасности более чем КМ2 (бумажными обоями)	Выполнено	внебюджет

Заведующий
МАДОУ «ДС №52 г. Челябинска»



К.В.Запорожец